

VERIFICA FINALE IN SITO del 01/12/2022

Da studiopapettiveroli@libero.it <studiopapettiveroli@libero.it>
A info@ordinemedicifrosinone.it <info@ordinemedicifrosinone.it>
Cc archsergioparis@alice.it <archsergioparis@alice.it>, **fabrizio.cristofari@libero.it**
<fabrizio.cristofari@libero.it>, **andrea-gisini83@hotmail.it** <andrea-gisini83@hotmail.it>
Data venerdì 2 dicembre 2022 - 09:26

Spett.le **ORDINE DEI MEDICI di FROSINONE**

si allega alla presente la relazione tecnica relativa alla verifica finale effettuata in sito in data 01/12/2022 (durante tale verifica i CDZ non funzionanti sono stati ricaricati con il gas e rimessi tutti regolarmente in funzione); si raccomanda di prestare particolare attenzione alla necessità di programmare la sostituzione e lo smaltimento (entro il 31/12/2025) dei gruppi CDZ che utilizzano la miscela di gas R410 (quasi tutti quelli attualmente installati presso la sede dell'Ordine). Dopo il 31/12/2025, infatti, tali gruppi CDZ non saranno più utilizzabili; si consiglia di non arrivare a ridosso della suddetta data del 31/12/2025 (ma di procedere con un congruo anticipo a tale sostituzione) poiché in prossimità del 31/12/2025 potrebbe risultare difficile trovare i nuovi gruppi CDZ non inquinanti (ciò in relazione al picco di richieste che si verificherà in quel periodo).-

Tanto si doveva per l'espletamento dell'incarico conferito.-

Distinti saluti. Ing. Lorenzo PAPETTI

Verifica finale del 01-12-2022.pdf